

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» августа 2024 г., 11240131000211884488

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«04» сентября 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2408/007-11/83-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 22 » августа 2024 г., № 2408/007-11/83-В/ПВП, учетный номер проверки 11240131000211884488.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Молодцов Илья Яковлевич – начальник отдела

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Коми, г Воркута, ул Ленина, Дом 62Б

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №26"МАЯЧОК" Г. ВОРКУТЫ ИНН 1103022664, адрес регистрации юридического лица: 169908, Республика Коми, ВОРКУТА, ЛЕНИНА УЛ., Д.62, "Б"

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «27» августа 2024 года, 11 час. 30 мин.

по «04» сентября 2024 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояска)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- В защитном сооружении гражданской обороны отсутствуют аварийные резервуары для сбора фекалий.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.23. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Не допущено использование аварийных резервуаров для сбора фекалий
Срок устранения нарушения:

- 01.09.2025
2. Звено по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны (противорадиационного укрытия) не обеспечено средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно примерным нормам оснащения (табеллизации), приведенным в приложении N 2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 1.5. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно установленным примерным нормам оснащения
Срок устранения нарушения:
 01.09.2025
3. В защитном сооружении гражданской обороны на входе и аварийном выходе отсутствуют защитно-герметические и герметические двери и ставни
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3.2.1, абзац третий. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Обеспечена сохранность защитных свойств защитно-герметических дверей
Срок устранения нарушения:
 01.09.2025
4. Не обеспечена герметизация и гидроизоляция защитного сооружения гражданской обороны, в стене имеются сквозные отверстия наружу.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3.2.1, абзац четвертый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Обеспечена герметизация и гидроизоляция защитного сооружения
Срок устранения нарушения:
 01.09.2025
5. Не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования (система воздухообеспечения, вентиляции находится в неисправном состоянии (вентиляторы не работают, воздуховоды имеют сквозные отверстия, фильтра требуют замены) п. 3.2.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3.2.1, абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования защитного сооружения
Срок устранения нарушения:
 01.09.2025
6. Не производится текущий ремонт строительных конструкций и защитных устройств, технических систем защитного сооружения гражданской обороны (не осуществляется покраска помещений, инженерные системы окрашены не в соответствии с требованиями (воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции частично не окрашены в белый цвет, трубы электропроводки не окрашены в черный цвет, баки запаса воды не окрашены в зеленый цвет, трубы канализации частично не окрашены в черный цвет) пункт 3.2.10, подраздел.5.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Подраздел 5.2. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Организацией произведен планово-предупредительный ремонт технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе планово-предупредительный ремонт строительных конструкций
Срок устранения нарушения:
 01.09.2025
7. Не представлен годовой планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций на основании акта и ведомости дефектов
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 4.1.7. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Годовые планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций на основании акта и ведомости дефектов составляются согласно установленным формам
Срок устранения нарушения:
 01.09.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся документальными нарушениями обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, номер принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник отдела Молодцов Илья Яковлевич



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Молодцов Илья Яковлевич - начальник отдела (главный государственный инспектор города Воркуты по пожарному надзору), телефон: 88215130230, e-mail: molodcov.iya@11.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

И.о. заведующего И.В. Воркуты И.М. Мухоморова Е.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «05» минут «04» 09 2024 г.

Мухоморова Е.М.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

